



CERTIFICAT N° 8605 - 1827

Demande de certification: Taconova Group AG, Steinackerstrasse 6, CH- 8902 Urdorf
du: 28.05.1986

Sur la base du règlement d'essais et de certification de la Station d'Essais Eau (W/TPW 101) la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Dégazeurs de liquides
Désignation: ES 42 Hy-Vent (TACOVENT HYVENT)
Types: 242.5070.001, 242.5072.001;
avec automate d'arrêt: 242.5072.002, 242.5072.021;
Automate d'arrêt: 220.5235.000, 220.5236.000
DN: 1/8", 3/8", 1/2" PN: 10 tmax. = 95 °C

Normes de certification: SSIGE W PKW décision

Validité: 31.08.2016

Le commettant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été examinés et certifiés par la SSIGE et à y apposer la marque de conformité de la SSIGE (Publication dans la liste des certifications eau).

Remarques / Conditions: -

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux

Zurich, le 05.09.2011

 Direction
 Organisme de certification eau